

## DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTVARMEANLÆG

Huset er født med opvarmning af luft, der cirkulerer i huset.

Den varme luft blæses ind gennem indblæsnings- gulvristene under vinduerne.

Luften suges herefter tilbage til udsugningsristene, som i soveværelset sidder ovenover døren på væggen.

I værelserne sidder ristene i loftet over dørene. Inde i stuen sidder risten oppe til højre, når man kommer ind i stuen.

Luften suges herefter gennem kanalen, som ligger over skabene i entréen og hen til fyrrummet og ned gennem luftfiltret.

Ventilatoren sender luften videre ned over varmeveksleren, der fungerer som en radiator fyldt med vand opvarmet af fyret.

Her bliver luften opvarmet og sendt videre ud til indblæsningsristene gennem kanaler i betongulvet, og så er cirkulationen gennemført.

Men hvis det kun er luften i huset, som cirkulerer, så vil indeklimaet hen ad vejen blive dårligt. Luften vil blive fugtig, og det kan især om vinteren resultere i vand i vindues- karmene og dannelse af skimmelsvamp i hjørner- ne.

Derfor er det om vinteren nødvendigt at få frisk tør luft ind i huset som blandet med returluften giver et bedre indeklima. Indsugningen findes udenfor til højre for hoveddøren og højt oppe, og er tilsluttet en kanal, som ligger inde i tidligere omtalte kanal over skabene i entréen. Ved at åbne lidt for friskluftspjældet kommer den friske luft ind i fyr- rummet og bliver blandet med husets luft, og der- med forsvinder fugten i huset.

Det anbefales, at luftfiltret støvsuges hvert 14. dag og vaskes med vaskepulver en gang imellem. Den grove side af filtret skal vende opad.

Luftfiltret er af klasse G4, og kan købes på nettet.

Ventilatoren kan slukkes om sommeren, men så er det nødvendigt at starte den med mellemrum, for ellers kan den sætte sig fast.

Skulle ventilatoren gå i stykker er det en god ide at starte med en henvendelse til Elektrocare på tlf. 47 77 01 22. De har arbejdet med blæser i UNIC 119 huse i en lang årrække.

Varmeveksleren kan med fordel renses, især hvis den aldrig har været rensset, og det anbefales, hvis man ikke er fiks på fingrene, at firmaer udfører dette.

Luftkanalerne i gulv og over loft i gang kan også efter mange års brug trænge til at blive rensset. Vikke ApS har erfaring med dette i UNIC 119 huse og kan træffes på tlf. 20804270 - <http://vikkeaps.dk/>